

Productcertificaat

K5056/03

Uitgegeven 2011-05-01

Vervangt K5056/02


Pagina 1 van 3

Waterleidingbuizen van ongeplasticeerd PVC**Alphacan B.V.**

VERKLARING VAN KIWA

Dit productcertificaat is afgegeven op basis van BRL K17301 "Leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water", conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie.

Kiwa verklaart dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat, dat de door de certificaathouder geleverde producten bij aflevering voldoet aan de in dit productcertificaat vastgelegde technische specificaties, mits de producten voorzien is van het Kiwa®-merk op een wijze als aangegeven in dit productcertificaat.



Bouke Meekma
directeur Kiwa Nederland B.V.

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Onderneming

Alphacan B.V.
Kunststofleidingen
Taylorweg 4
Postbus 521
5460 AM Veghel
Telefoon (0413) 38 08 00
Telefax (0413) 34 38 43

Kiwa Nederland B.V.
Sir Winston Churchilllaan 273
Postbus 70
2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00
Fax 070 414 44 20
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

Waterleidingbuizen van ongeplasticiseerd PVC

PRODUCTSPECIFICATIE

Algemeen

Waterleidingbuizen van ongeplasticiseerd PVC (PVC-U) conform beoordelingsrichtlijn BRL-K17301 "leidingsystemen van PVC voor transport van drinkwater en ruw water".

Productspecificatie

De onderstaande producten behoren tot dit productcertificaat:

d _a in mm	Nominale druk in PN			
	7,5	10	12,5	16
16				X
20				X
25		X		X
32		X		X
40		X		X
50	X	X	X	X
63	X	X	X	X
75	X	X	X	
90	X	X	X	
110	X	X	X	
125	X	X	X	
160	X	X	X	
200	X	X		
250	X	X		
315	X	X		

Kleur: grijs

Toxicologische eisen

Toelating:

Dit product is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

ATA criteria:

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde receptuur die in verband met de vertrouwelijkheid is vastgelegd in de niet-openbare bijlage 1A bij certificatieovereenkomst K5056. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen die in verband met de vertrouwelijkheid zijn vastgelegd in de niet-openbare bijlage 1A bij certificatieovereenkomst K5056.

Merken

De producten worden gemerkt met het Kiwa[®]-merk.

De producten worden minimaal voorzien van de volgende merken:

- de fabrieksnaam of gedeponeerd handelsmerk;
- PVC-U;
- de nominale druk PN;
- de nominale buitenmiddellijn en de nominale wanddikte;
- de productieperiode "jaar" en "week**";
- het extrudernummer*;
- KIWA.

Waterleidingbuizen van ongeplasticiseerd PVC

* Deze aanduidingen mogen desgewenst in code worden aangebracht

De uitvoering van de merken is als volgt: duidelijk en onuitwisbaar en om de 2 m.

Toepassing en gebruik

De producten zijn bestemd om te worden toegepast voor het transport van drinkwater en zijn geschikt voor temperaturen van maximaal 45 °C.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en de wijze van merken juist zijn;
- de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Alphacan B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag, transport en verwerking de verwerkingsvoorschriften van de certificaathouder.