

NL/SfB: -

Kiwa N.V.

Certificatie en Keuringen

Sir Winston Churchill-laan 273

Postbus 70

2280 AB Rijswijk

Telefoon 070 – 414 44 00

Telefax 070 – 414 44 20



Geaccrediteerd door de
Raad voor Accreditatie

Buizen van PVC voor rioolpersleidingen

Nummer : K4158/96
Uitgegeven : 1996-06-01
Vervangt : 32027/85
D.d. 1985-09-01

Producent

Alphacan Omniplast B.V.

Taylorweg 4

5466 AE VEGHEL

Nederland

Postbus 521

5460 AM VEGHEL

Nederland


Telefoon 0413-380800

Telefax 0413-343843

VERKLARING VAN KIWA

Dit produktcertificaat is op basis van BRL 2009, "PVC-rioolpersleidingen ": 1988-04-01, conform het Kiwa-Reglement voor Produktcertificatie: 1990 afgegeven door Kiwa.

Kiwa verklaart, conform § 2.1 van EN 45011(zie blad 2), dat de door de producent vervaardigde buizen van PVC voor rioolpersleidingen aan de in dit produktcertificaat vastgelegde technische specificaties voldoen, mits zij zijn voorzien van het hieronder afgebeelde KOMO-merk op de wijze zoals aangegeven in dit produktcertificaat.



ing. B. Meekma,
directeur Certificatie en Keuringen, Kiwa N.V.

Gebruikers van dit productcertificaat wordt geadviseerd om bij Kiwa te informeren of dit document nog geldig is.

Afbeelding van KOMO-merk



Dit productcertificaat bestaat uit 2 bladzijden

Nadruk verboden

KOMO productcertificaat

Buizen van PVC voor rioolpersleidingen

Nummer : K4158/96
Uitgegeven : 1996-06-01

BLAD 2

De in de "Verklaring van Kiwa" opgenomen verwijzing naar de vigerende norm EN 45011 houdt in: handeling van derde partij, waarmee wordt aangetoond, dat er voldoende vertrouwen bestaat dat een naar behoren geïdentificeerd product in overeenstemming is met een bepaalde norm, of een ander normatief document.

PRODUCTSPECIFICATIE

Technische specificatie van het product

Afmetingen en klassen

De in onderstaande tabel aangekruiste afmetingen en klassen behoren tot dit certificaat.

Nominale buiten- middellijn in mm	Klasse 41	Klasse 34
110	X	X
125	X	X
160	X	X
200	X	X
250	X	X
315	X	X
355		
400		
450		
500		
630		

Merken

De producten worden gemerkt met het KOMO-merk.

De uitvoering van dit merk is als volgt:

onuitwisbare opdruk.

Plaats van het merk: op elke buis, tenminste 2 maal per standaard lengte van 5 à 6 meter.

Verplichte aanduidingen.

- woordmerk KOMO;
- fabrieksmerk;
- materiaal: PVC;
- toepassingsgebied: NEN 7029;
- nominale buitenmiddellijn inmm;
- klasse
- productiecode.

WENKEN VOOR DE TOEPASSER

- De producten zijn bestemd voor toepassing in kunststof leidingsystemen voor rioleringen. Neem daarbij de volgende toepassingsvoorwaarden in acht:
 - NPR 7061 "Aanleg van rioolpersleidingen van ongeplasticiseerd PVC";
 - de verwerkingsrichtlijnen van de producent.
- Inspecteer bij aflevering of:
 - 2.1 geleverd is wat is overeengekomen;
 - 2.2 het merk en de wijze van merken juist zijn;
 - 2.3 de producten geen zichtbare gebreken vertonen als gevolg van transport en dergelijke.
- Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:
 - 3.1 ALPHACAN Omniplast B.V.
 - en zo nodig met:
 - 3.2 Kiwa N.V.